

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97, тел./факс: (861)2253404
ОНД и ПР УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 6, тел. (86135)5-20-01

Предписания № 290/1/1-2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский Центр развития ребенка-детский сад № 2 муниципальное образование Усть-Лабинский район

В лице заведующего Вертепа И.В.

во исполнения распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Усть-Лабинского района по пожарному надзору Смирнова А.Ю. № 290 от 25 октября 2016 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут 07 ноября по 10 часов 00 минут «22» ноября 2016 г. проведена проверка государственным инспектором Усть-Лабинского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Лазаревым Василием Васильевичем на объекте – муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский Центр развития ребенка-детский сад № 2 муниципальное образование Усть-Лабинский район расположенного (ых) по адресу: г. Усть-Лабинск ул. Трудовая, 4 совместно с заведующим МАДОУ ЦРР детский сад № 2 Вертепой И.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не предоставлен договор на техническое обслуживание дополнительного оборудования - вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующий этот сигнал организации.	ч. 7 ст.83 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	03.05.2017 год	
2.	Помещения гаража, подвал не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 « О противопожарном режиме», Правила противопожарного режима в РФ п. 61,63. НПБ 110-03 табл. 1 п. 9	03.05.2017 год	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор
Усть-Лабинского района по пожарному надзору
капитан внутренней службы Лазарев В. В.

«22» ноября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
заведующий МАДОУ ЦРР детский сад № 2
Вертепа И.В.

«22» ноября 2016 г.



М.Л.П.

✓ 