

Информация
об исполнении предписания ОНД и ПР Усть-Лабинского района
№ 290/1/1-2 от 25.10.2016г.

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	Не предоставлен договор на техническое обслуживание дополнительного оборудования- вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующий этот сигнал организации	03.05.2017г*	Выполнено 09.01.2017г
2	Помещения гаража, подвал не оборудованы АПС	03.05.2017г	Выполнено 07.04.2017г

Заведующий МАДОУ ЦРР – детский сад №2



И.В. Вертепа